

Numer zapytania	Z19/2509/1
Tytuł zapytania	Filtry patronowe
Kupiec prowadzący:	Mikuła, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-05-05 13:15:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-05-05 13:35:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-05-12 12:35:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-05-12 12:35:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry .

Proszę o przedstawienie oferty na filtry patronowe - 10 szt..

Dane :

- materiał poliester z membraną teflonową
- powierzchnia filtracji 20 m2
- przepuszczalność powietrza dla 2 mbar - 330 m3/m2/h
- filtr wzmocniony od środka siatką
- klasa filtracji M
- sposób mocowania filtra - Steck
- wysokość 1207 mm
- średnica zewnętrzna 327 mm
- średnica wewnętrzna 210 mm

Zdjęcia w załączniku .

Kontakt :

Dariusz Mikuła

Tel. 691 542 591

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	IMG_20220505_121927340.jpg
2.	IMG_20220505_121915444_HDR.jpg
3.	IMG_20220505_121953145.jpg
4.	IMG_20220505_122156699.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Filtr patronowy		10	szt.	filtry

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie